

## 質 疑 応 答 書

令和8年5月14日現在

件 名 : 令和8年度北海道野幌森林公園百年橋橋台・法面等補修工事

番号	図面番号	質疑事項	回答
1		見積単価（布製型枠護岸、流動化処理）は、公表されないのか。されないのであれば、見積依頼先をご教授願いたい。	「布製型枠護岸」の見積単価は布製型枠協会の標準歩掛により算定しております。
2		「構造物撤去工」の歩掛かりについて 『数量計算書』中、「構造物撤去工」の歩掛かりは何に基づいているか。	「既設法枠ブロック撤去」、「既設法枠ブロック撤去止め鉄筋撤去」は令和7年度版国土交通省土木工事標準積算基準書（共通編）の③-3、⑨を参考に、「既設管渠」は令和7改訂版水道事業実務必携（全国簡易水道協議会発行）を参考にしています。